

CHARAKTERYSTYKA ELEKTROENERGETYCZNA PUNKTU POBORU 1
DO KTÓREGO NALEŻY DOSTARCZYĆ ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ

Nazwa obiektu: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu

Numer licznika: I przyłączy - 1210432, **Typ licznika:** elektroniczny

1	Adres	ul. Kośnego 55 45-372 Opole
2	Miejsce dostarczenia energii	Budynek główny RCKiK w Opolu przy ul. Kośnego 55 45-372 Opole
3	Granica własności urządzeń i miejsce dostarczania i odbioru energii elektrycznej	Zaciski dopływowe podstaw bezpiecznikowych w złączu kablowym RE-2/ZK-2766
4	Typ zabezpieczeń przedlicznikowych	BM
5	Wielkość zabezpieczeń przedlicznikowych	160 A
6	Typ przyłącza	kablowe
7	Moc umowna	90 kW
8	Grupa taryfowa zgodnie z taryfą OSD	C-22 a
9	Grupa przyłączeniowa zgodnie z taryfą OSD	IV
10	Szacunkowe zużycie energii na okres 12 miesięcy (kWh)	373 310 (przyłączy podstawowe)

CHARAKTERYSTYKA ELEKTROENERGETYCZNA PUNKTU POBORU 2
DO KTÓREGO NALEŻY DOSTARCZYĆ ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ

Nazwa obiektu: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu

Numer licznika: II przyłączy – 1210683 **Typ licznika:** elektroniczny

1	Adres	ul. Kośnego 55 45-372 Opole
2	Miejsce dostarczenia energii	Budynek główny RCKiK w Opolu przy ul. Kośnego 55 45-372 Opole
3	Granica własności urządzeń i miejsce dostarczania i odbioru energii elektrycznej	Zaciski dopływowe podstaw bezpiecznikowych w złączu kablowym RE- 2/ZK-2766
4	Typ zabezpieczeń przedlicznikowych	BM
5	Wielkość zabezpieczeń przedlicznikowych	160 A
6	Typ przyłącza	kablowe
7	Moc umowna	90 kW
8	Grupa taryfowa zgodnie z taryfą OSD	C-22 a
9	Grupa przyłączeniowa zgodnie z taryfą OSD	IV
10	Szacunkowe zużycie energii na okres 12 miesięcy (kWh)	1000 (przyłączy rezerwowe)

CHARAKTERYSTYKA ELEKTROENERGETYCZNA PUNKTU POBORU 3
DO KTÓREGO NALEŻY DOSTARCZYĆ ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ

Nazwa obiektu: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu

Numer licznika: PROD_322003699672

Typ licznika: elektroniczny

1	Adres	ul. Kośnego 55a 45-372 Opole
2	Miejsce dostarczenia energii	Rozdzielnica n/N na terenie posesji RCKiK w Opolu przy ul. Kośnego 55 a 45-372 Opole
3	Granica własności urządzeń i miejsce dostarczania i odbioru energii elektrycznej	Zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczenia przeciążeniowego w zestawie złączowo-pomiarowym ZK2a+PW nr 8930 w kierunku w/z i instalacji odbiorcy.
4	Typ zabezpieczeń przedlicznikowych	BI
5	Wielkość zabezpieczeń przedlicznikowych	100 A
6	Typ przyłącza	kablowe
7	Moc umowna	55 kW
8	Grupa taryfowa zgodnie z taryfą OSD	C-21
9	Grupa przyłączeniowa zgodnie z taryfą OSD	IV
10	Szacunkowe zużycie energii na okres 12 miesięcy (kWh)	36 030

CHARAKTERYSTYKA ELEKTROENERGETYCZNA PUNKTU POBORU 4
DO KTÓREGO NALEŻY DOSTARCZYĆ ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ

Nazwa obiektu: Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu – Oddział Terenowy w Kędzierzynie-Koźlu

Numer licznika: 30041025 **Typ licznika:** 6C8d

1	Adres	ul. Koszykowa 5b 47-224 Kędzierzyn-Koźle
2	Miejsce dostarczenia energii	RCKiK - Terenowy Oddział w Kędzierzynie-Koźlu ul. Koszykowa 5b 47-224 Kędzierzyn-Koźle
3	Granica własności urządzeń i miejsce dostarczania i odbioru energii elektrycznej	zaciski prądowe na wyjściu przewodu od zabezpieczenia w złączu kablowym w kierunku instalacji odbiorcy
4	Typ zabezpieczeń przedlicznikowych	R303
5	Wielkość zabezpieczeń przedlicznikowych	3 x 35 A
6	Typ przyłącza	kablowe
7	Moc umowna	19 kW
8	Grupa taryfowa zgodnie z taryfą OSD	C 11
9	Grupa przyłączeniowa zgodnie z taryfą OSD	V
10	Szacunkowe zużycie energii na okres 12 miesięcy (kWh)	4 540